


Husets energianvändning



Energideklaration för Arkitektvägen 69 , Bromma

- Detta hus använder 184 kWh/m² och år, varav el 29 kWh/m².
Liknande hus 99 – 121 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2012-09-12 av:
Maria Hyborn , Habistat AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.