


## Husets energianvändning



Energideklaration för Arkitektvägen 73 , Bromma

- Detta hus använder 184 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 29 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 99 – 121 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.  
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2012-09-12 av:  
Maria Hyborn , Habistat AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.